



**PRÉFET
DES HAUTES-
PYRÉNÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction Départementale des Territoires

2020

**Service Environnement,
Risques, Eau et Forêt**

Bureau de la qualité des milieux
aquatiques

FICHE DE SYNTHÈSE CONFORMITÉ ANNUELLE
SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE : AULON
Code SANDRE de la station : 0565046V001

REGLEMENTATION	
Européenne :	Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) du 21 mai 1991
Nationale :	Arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié
Locale Spécifique :	Le récépissé de déclaration 6 oct. 1994

RESEAU DE COLLECTE			
	Communes :	Maître d'ouvrage de la collecte :	Exploitant de la collecte
Le réseau de collecte dessert :	AULON	Commune d'AULON	Commune d'AULON
Dernier diagnostic réalisé :			
Commentaire réseau :			

STATION D'EPURATION			
Maitre d'ouvrage	Commune d'AULON		
Exploitant :	Commune d'AULON		
Capacité organique :	450 eH		
Filière Eau principale :	Filtres Plantés		
Bassin : Nestes	Cours d'Eau :	le Lavedan / infiltration	
Déversements au by pass de la station :			
Charge hydraulique reçue :	Capacité Hydraulique :	Reçue en moyenne sur données transmises:	
	67 m3/j	17 m³/j	
Charge organique reçue :	En pointe sur l'année (taille de l'agglomération) :	En moyenne sur données transmises sur 5ans :	
	116 eH	116 eH	
Commentaire équipement :			
CONFORMITÉ ÉQUIPEMENT :	Nationale:	Oui	Locale : Oui

PERFORMANCES			
Nbre de bilan d'autosurveillance à réaliser :	1 tous les 2 ans		
Réalisation de l'autosurveillance :	Oui : 27/08/2020		
Contrôle inopiné :			
Commentaire performances :	Absence de débit en sortie du fait de infiltration des eaux usées traitées au niveau du 2ème étage. Performances satisfaisantes lors de l' autosurveillance 2018 et lors du contrôle inopiné 2019.		
CONFORMITÉ PERFORMANCE:	Nationale :	Oui	Locale : Oui
Cause de non conformité :			

BOUES	
Filière boues :	Filtres plantés de roseaux
Quantité de boues produites :	/ T MS/an
Mode de calcul	théorique
Destination des boues	stockage pluriannuel sur les ouvrages (procédés extensifs)
Commentaire boues :	/

COMMENTAIRES ET DEMARCHES EN COURS OU A ENGAGER
<p><u>Démarches en cours ou réalisées :</u></p> <p>RAS</p> <p><u>Démarches à engager et commentaire police administrative:</u></p> <p>Rappel : lors des autosurveillances, seul le filtre dont une partie est étanchée, situé côté Est, devra être fonctionnel afin que le bilan entrée-sortie soit le plus représentatif possible.</p> <p>Le système d'assainissement ayant plus de 10 ans (2001), un diagnostic des installations doit être envisagé conformément à la réglementation.</p>

